

## АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в период проведения новогодних и рождественских праздников в государственных учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, при подготовке и проведении праздничных мероприятий

**Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный центр для реабилитации инвалидов»**

(название учреждения)

**04.01.2020**

(дата)

№ п/п	Наименование мероприятия в соответствии с приказом министерства от 09.12 2019 № 2312	Выполнение
1.	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности на период праздников	Дата: от 11.12.2019 № 176 Название: <b>О соблюдении правил пожарной безопасности и усилении бдительности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников в государственном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный центр для реабилитации инвалидов» в 2020 году</b>
2.	Обеспечение дежурства необходимого количества персонала в целях безопасного функционирования учреждения	Приказ дата: от 16.12.2019 № 174 Название: <b>Об организации работы в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года</b> К-во в дневное время: 8 чел. К-во в ночное время: 2 чел.
3.	Проведение инструктажей сотрудников, несущих круглосуточное дежурство, по вопросам обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности	<b>19.12.2019 по вопросам обеспечения пожарной безопасности</b> <b>18.12.2019 по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности</b>
4.	Проведение тренировочных эвакуаций (в дневное и вечернее время), готовность сотрудников учреждения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров и предотвращению антитеррористических посягательств	Даты: В дневное время: 19.12.2019  В ночное время: 17.12.2019
5.	Работоспособность автоматической пожарной сигнализации, установок пожаротушения, систем оповещения и эвакуации, комплекса пожарного мониторинга, системы дымоудаления, насосов-повысителей, противопожарного водоснабжения, пожарных мотопомп и прочих средств противопожарной защиты	АПС: <b>в работоспособном состоянии, проверено 18.12.2019</b> СОУЭ: <b>«Стрелец мониторинг» в работоспособном состоянии, проверено 18.12.2019</b>  Комплекс пожарного мониторинга: <hr/> Система дымоудаления: <b>нет</b> Насосы-повысители: <b>нет</b> Противопожарное водоснабжения: <b>пожарного водоема нет, имеется гидрант удален от учреждения на 95 метров.</b> Пожарные мотопомпы <b>нет</b>

		Прочие средств противопожарной защиты: <b>огнетушители в количестве 17 шт. дата последней проверки 18.12.2019</b>
6.	Исправность телефонной связи, тревожных кнопок со службами экстренной помощи и спасения	Каким образом проверяют: <b>исправно проверяется ежедневно в период с 19 час. 55 мин. до 20 часов 05 мин.</b>
7.	Состояние основных и запасных путей эвакуации, в том числе, их незагромождённость, наличие на дверях легко открываемых запоров	Пути эвакуации: <b>в наличии не загромождены</b> Запоры: <b>в наличии, открываются легко</b>
8.	Организация охраны учреждений с круглосуточным проживанием, в том числе ограничение въезда и выезда транспорта на территорию объекта	Название охранной организации <b>охрана ведомственная без привлечения охранной организации</b> К-во чел: <b>1- сторож, 1 специалист по пожарной безопасности</b>
9.	Наличие списков телефонов экстренного вызова служб города, района на КПП	<b>Да</b>
10.	Работоспособность имеющихся в наличии автономных источников электроснабжения	Дата проверки: <b>20.12.2019</b> Каким образом проверяют: <b>в ручном режиме; во время тренировок - путем обесточивания учреждения</b>
11.	Нарушения противопожарного режима: - использование электронагревательных приборов; - курение в помещениях и в не отведенных местах	Электроприборы: <b>нет</b> Курение: <b>нет</b>
12.	Обеспечение старшего дежурной смены документами, подтверждающими выполнение мероприятий приказа	<b>Да</b>
<b>При проведении праздничных мероприятий:</b>		
13.	Наличие приказа о соблюдении правил пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий	Дата: <b>от 11.12.2019 № 176</b> Название: <b>О соблюдении правил пожарной безопасности и усилении бдительности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников в государственном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный центр для реабилитации инвалидов» в 2020 году</b>
14.	Назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничного мероприятия	К-во: <b>3 чел.</b>
15.	Организация осмотра помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, в т.ч.: - открытие распашных решеток; - проверка исправности электрического освещения и тд.	Осмотр: <b>20.12.2019</b> Решетки: <b>нет</b> Электрооборудование: <b>20.12.2019</b>
16.	Обеспечение первичными средствами пожаротушения зданий и помещений, где планируется проведение мероприятий	Первичные средства: <b>огнетушители в количестве 4 шт., ГДЗК в количестве 5 шт., щит с противопожарным инвентарем</b>
17.	Соблюдение пожаробезопасности праздничных украшений, использования световых эффектов (горючие материалы для украшения, свечи, прожекторы, пиро-	<b>Да</b>

	технические изделия)	
18.	Соблюдение пожаробезопасности детских костюмов (отсутствие легкогорючих материалов)	Да
19.	Обеспечение безопасной эвакуации из помещения: - наличие двух эвакуационных выходов; - проходы между рядами, установка дополнительных кресел, стульев и др. в проходах.	2 эвакуационных выхода: <b>в наличии</b> Проходы между рядами <b>имеются</b> Установка дополнительных кресел, стульев и др. <b>нет</b>
20.	Организация пропуска людей на территорию объекта во время проведения праздничного мероприятия, участие в мероприятии работников сторонних организаций и других посторонних лиц	Каким образом регламентировано: <b>Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, утвержденная директором учреждения 22.04.2019</b>

Проверку произвели:

Руководитель  
УСЗН в Абинском районе



А.В. Кузьмина

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.В. Фирсова-Лихолетова

Директор учреждения



И.А. Степаненко