

## АКТ

### об итогах проведения тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»

ТКУ СО РК «Винский КЧРП»

(название учреждения)

«14» 12.2020

№ п/п	Мероприятие	Примечание
1.	Место имитирования возникновения очага возгорания	Здание <u>Самовис</u> Этаж <u>1</u> Помещение <u>каб. №2. муз. зал</u>
2.	Время обнаружения очага возгорания	<u>13.34</u>
3.	Время включения АПС	<u>13.34</u>
4.	Время сообщения в пожарную охрану	<u>13.34</u>
5.	Время начала общей эвакуации с объекта	Время <u>13.34</u> Ко-во участвующих сотрудников <u>33</u> Количество проживающих <u>14</u>
6.	Время локализации условного пожара	<u>13.34</u>
7.	Проверка помещений	На наличие (отсутствие) людей <u>есть</u> Наличие стикеров на дверях <u>есть</u>
8.	Время отключения общего электроснабжения в здании	<u>13.35</u>
9.	Использование средств защиты	ГДЗК <u>есть</u> Фонари <u>есть</u> Сумки для ГДЗК <u>есть</u>
10.	Открытие ворот для проезда пожарного автомобиля	Время открытия ворот <u>13.36</u> Количество открытых ворот <u>2</u> Наличие дежурного у каждого ворот <u>есть</u>
11.	Построение эвакуированных	Кол-во проживающих <u>33</u> (наличие списков) <u>есть</u> Кол-во сотрудников <u>34</u> (наличие списков) <u>есть</u> Специально отведенное место <u>есть</u>
12.	Прибытие пожарного расчета	Время <u>—</u> Кол-во <u>—</u>
13.	Доклад пожарному расчету о «возгорании» в учреждение	<u>—</u>
14.	Завершение тренировки общим построением на месте эвакуации	<u>13.54.</u>

Руководителем тренировки подведены итоги действий сотрудников по эвакуации и тушению условного пожара.

Выводы: Эвакуация проведена хорошо.

Недостатки Нерешенных нет.

Срок устранения недостатков \_\_\_\_\_

Акт составлен:

Симо. СВБ  
Симо. СВБ

Симо. СВБ

А. Чоппенко  
А. Чоппенко

С актом ознакомлены:

директор  
Зам. директора по ФБ

Симо. СВБ  
ААЗ-

И.А. Степаненко  
А.О. Арutyмова